

Relevé de désordres sur la copropriété G

- ❑ Escalier arrière de la Maison de la Provence : nez de marche en brique pleine (4 ont disparues et une bloquait la descente handicapée en proximité)
- ❑ Evacuation des eaux au-dessus de la maison de la Provence côté rade d'Agay (signalé en sept 2009). A partir de la gauche vers la droite la deuxième est cassée haut et bas, sur la troisième celle du dessus est casée, sur la cinquième les deux sont cassées).
- ❑ Escalier C0 : revoir le nez de marche de la 7 ième marche deuxième volée ; et la 7 ième marche de la dernière volée.
- ❑ Vérifier la fermeture des locaux extincteurs (deux sont ouverts)
- ❑ Escalier C9
 - Prévoir bouton d'allumage de l'éclairage en bas, à droite
 - Cache électrique du 3 ième niveau manquant,
 - Cache électrique coursive C9 - 3 ème niveau manquant
 - Les portes métalliques entre 372 et 371 puis entre 374 et 375 puis entre 281 et 282 ouvrent sans clef , souvent sur des recoins devenus des vides ordures. Ne peut-on pas en faire des locaux destinés à d'autres usages avec des portes fermées ?
 - Dernière volée – palier 1^{er} marche
 - Appartement 264 : plinthe à gauche de l'ouverture à reprendre
 - C9 : 2 ième étage : porte ouverte donnant sur branchement télé-téléphone
- ❑ Appartement C0 021 Mur droit entrée : sceller une plinthe dans l'angle
- ❑ 3 appartements en RDC –salpêtre sur 30 cm en remonté sur les murs suite à la non –étanchéité des terrasses.
- ❑ Luminaire C0 réparé.